

**Dichiarazione CE di conformità**

Zehnder Group Treviso srl  
Via del Lavoro, 5  
31050 Vedelago TV  
T +39 0423 401934  
F +39 0423 400213  
Codice fiscale n. 03539780266  
Iscritta al n. 03539780266 del Registro delle imprese di Treviso  
Iscritta al n. 297278 R.E.A. della C.C.I.A.A. di Treviso

**DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'**

Modello: PE-Xa 17x2

Sono progettate e costruite a regola d'arte, in conformità alla norma EN ISO 15785, e sono soggette all'analisi della resistenza meccanica, per carichi di temperatura e pressione ciclici, seguendo le stesse procedure previste per le tubazioni prodotte in PE-Xa e PE-Xc.

Grado di reticolazione	≥ 70	%	EN 579, AST D 2765
Densità	≥ 0,926	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183:1987 method D
Coefficiente espansione termica	1,8 * 10 <sup>-4</sup>	K <sup>-1</sup>	DIN 52328
Conduttività termica	Appros. 0,4	W/(m*K)	DIN 52612
Temperatura di rammollimento	Appros. 130	°C	
Allungamento rottura	>500	%	ISO 6259:3 – 1997
Permeabilità all'ossigeno a 40°C	≤ 0,32	mg/(m <sup>2</sup> *d)	DIN 4726:3.5
	≤ 0,10	g/(m <sup>3</sup> *d)	
Scabrezza	0,0005		

Vedelago, 19 dicembre 2012  
Zehnder Group Treviso srl



Paolo Masetti  
Direttore Generale