

Dichiarazione CE di conformità

Zehnder Group Treviso srl
Via del Lavoro, 5
31050 Vedelago TV
T +39 0423 401934
F +39 0423 400213
Codice fiscale n. 03539780266
Iscritta al n. 03539780266 del Registro delle imprese di Treviso
Iscritta al n. 297278 R.E.A. della C.C.I.A.A. di Treviso

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'

Modello: PE-Xa 8x1

Sono progettate e costruite a regola d'arte, in conformità alla norma EN ISO 15785, e sono soggette all'analisi della resistenza meccanica, per carichi di temperatura e pressione ciclici, seguendo le stesse procedure previste per le tubazioni prodotte in PE-Xa e PE-Xc.

Grado di reticolazione	≥ 70	%	EN 579, AST D 2765
Densità	≥ 0,926	g/cm ³	ISO 1183:1987 method D
Coefficiente espansione termica	1,8 * 10 ⁻⁴	K ⁻¹	DIN 52328
Conduttività termica	Appros. 0,4	W/(m*K)	DIN 52612
Temperatura di rammollimento	Appros. 130	°C	
Allungamento rottura	>500	%	ISO 6259:3 – 1997
Permeabilità all'ossigeno a 40°C	≤ 0,32	mg/(m ² *d)	DIN 4726:3.5
	≤ 0,10	g/(m ³ *d)	
Scabrezza	0,0005		

Vedelago, 19 dicembre 2012
Zehnder Group Treviso srl



Paolo Masetti
Direttore Generale